

NeoSave

**Anlage Mülheim-Kärlich**

Ihre Zeichen --  
 Ihre Nachricht --  
 Unsere Zeichen HK/pe  
 Name Herr Hackel  
 Telefon [REDACTED]  
 Telefax [REDACTED]  
 E-Mail [REDACTED]

Mülheim-Kärlich, 31. Januar 2008

**Anlage Mülheim-Kärlich**

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem wir den achtmonatigen Langzeittest in unserem ehemaligen Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich mit T5-Aufsteck-EVG's abgeschlossen haben, können wir Ihnen mitteilen, dass unsere Teststrecke, gemessen mit dem mobilen NeoSave T5-Aufsteck-EVG, positiv für Ihr Produkt abgeschlossen wurde.


Ihre, in den NeoSave Unterlagen prognostizierten Energieeinsparungen sind voll eingetroffen und zum Teil (gemessen in Ampere) sogar übertroffen worden. Die Messungen wurden auf einem geschlossenen Stromkreis mit separatem Messinstrument durchgeführt. Alle NeoSave T5-EVG Systeme wurden einwandfrei, d.h. ohne Ausfälle über den gesamten Testzeitraum, betrieben. Wir haben deshalb das mobile NeoSave T5-EVG in die RWE-Einkaufslistung übernommen.

Natürlich stehen wir Ihnen, nach jeweils vorhergehender Anmeldung, jederzeit als Referenz zur Verfügung.

Bitte setzen Sie sich, zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise mit uns (oder dem Unterzeichner direkt) in Verbindung.

Freundliche Grüße

RWE Power  
 Aktiengesellschaft  
 Anlage Mülheim-Kärlich

RWE Power  
 Aktiengesellschaft  
 Anlage Mülheim-Kärlich  
 Am Guten Mann  
 56218 Mülheim-Kärlich  
 Postfach 14 32  
 56210 Mülheim-Kärlich

T [REDACTED]  
 F [REDACTED]  
 I [REDACTED]

Vorsitzender des  
 Aufsichtsrates:  
 Dr. Jürgen Großmann

Vorstand:  
 Dr. Ulrich Jobs  
 (Vorsitzender)  
 Dr. Johannes Lambertz  
 (stellvertretender Vorsitzender)  
 Matthias Hartung  
 Dr. Gerd Jäger  
 Antonius Voß  
 Erwin Winkel

Sitz der Gesellschaft:  
 Essen und Köln  
 Eingetragen beim  
 Amtsgericht Essen  
 HR B 17420  
 Amtsgericht Köln  
 HR B 117

Bankverbindung:  
 West LB AG  
 BLZ 300 500 00  
 Kto.-Nr. 152 561  
 IBAN: DE43 3005 0000  
 0000 1525 61  
 BIC (SWIFT-Code):  
 WELADED

USt-IdNr. DE 8112 23 345